



учётный № КНМ 66210061000201329547



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
620014 Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
8(343)346-10-96, oao-mchs@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города
Муниципального образования «город Екатеринбург»

(наименование органа государственного пожарного надзора)
620049 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8
8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1759/1 от 03.12.2021 года**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 1759 от «09» ноября
2021 года в период с «25» ноября 2021 г. по «03» декабря 2021 г.

Инспектором ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району МО «г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО
«г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней
службы Коликовой К.В.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведено

плановое контрольное (надзорное) мероприятие в отношении Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения – детский сад компенсирующего вида №244
(ИНН 6663063905, ОГРН 1026605615618)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, исполняющий обязанности
заведующего МБДОУ – детского сада компенсирующего вида №244 Мухутдинова Юлия Евгеньевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (акт приемки в эксплуатацию установок АПС, СОУЭ от 2007 года), не обеспечено применение кабельных линий и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, не обеспечена огнестойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики.</p> <p><i>Выполнить ремонт установок</i></p>	<p>ч. 1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.2 ст.82, 83 ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.</p>	01.11.2022	

	<p>автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, привести ее в соответствие действующим требованиям пожарной безопасности.</p>			
2.	<p>В местах пересечений воздуховодом противопожарных преград, проходящим через пожароопасные помещения (помещение гладильной и хранения белья, склада продуктов), отсутствуют огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 30.</p> <p>На воздуховодах, пересекающих пожароопасные помещения (помещение гладильной и хранения белья, склада продуктов), установить огнезадерживающие клапаны в местах пересечения воздуховодом противопожарных преград (перегородок с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30, либо демонтировать воздуховод вентиляции в этих помещениях, заделать отверстия строительными материалами, обеспечивающими предел огнестойкости перегородки.</p>	<p>Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.1 ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1,6 ст. 88, СП 7.13130.2013 п. 6.10, п. 6.11, СНиП 41-01-2003 п. 7.11.1, п. 7.11.13.</p>	01.11.2022	
3.	<p>Не предоставлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов для покрытия полов в помещениях групп на</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент</p>	01.11.2022	

*Сертификат не требуется
Неправильно
верить
Конин Кашкова К.В.*

	<p>объекте защиты Ф.1.1. (помещений по техническому паспорту БТИ №117300 от 06.09.2006г. 1го этажа №17, 10, 9, 2го этажа – 23, 20, 25, 27, 18 а также на строительные материалы, применяемые на стенах музыкального зала)</p> <p>Предоставить документацию, подтверждающую класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов в данных помещениях или произвести замену на материалы с соответствующим допустимому классу пожарной опасности с последующим хранением документации.</p>	<p>о требованиях пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ч.3, ч.7, ч.8 ст. 134</p>		
4.	<p>В помещениях дошкольного образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) при одновременном пребывании более 10 человек необходимо предусматривать не менее 2х эвакуационных выходов (помещения спален по техническому паспорту БТИ №117300 от 06.09.2006г. №9,10)</p> <p>Обеспечить наличие второго выхода из данных помещений, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.,2,3,4 ст.4, ч.2, ст. 53, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.1 ст.46, СП 1.13130.2020 п.5.1.3 9 требования ранее действовавших норм СНиП II-A.5-62 п. 4.6)</p>	01.11.2022	
5.	<p>Эвакуационный выход из помещения спальни группы №4 по техническому паспорту БТИ №117300 от 06.09.2006г. №10 не соответствует</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.5, ч.1 ст.6, п. ст. 53, ч. 1,3 ст. 89, СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п. 4.1.5 (ранее действовавшие требования СНиП</p>	01.11.2022	

	<p>требованиям пожарной безопасности по ширине, а также не выполняются требования к эвакуационному выходу из помещений Iго этажа (поскольку ведет через тамбур в коридор, далее через лестничную клетку наружу).</p> <p><i>Выполнить эвакуационный выход из помещения спальни группы №4 по техническому паспорту БТИ №117300 от 06.09.2006г. №10 требуемой ширины и сделать его непосредственно из спальни в коридор.</i></p>	<p>21-01-97*, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре, п. 6.16, СНиП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений п.4.6, Сборник противопожарных норм и технических условий. Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест Н 102-54 п.31)</p>		
6.	<p>Отсутствует второй эвакуационный выход из групповых ячеек второго этажа, соответствующий требованиям норм пожарной безопасности.</p> <p><i>Обеспечить наличие второго выхода из групповых ячеек второго этажа в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности.</i></p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.,2,3,4 ст.4, ч.2, ст. 53, ст. 89, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.1 ст.46, СП 1.13130.2020 п.5.1.3, п. 5.2.4 (требования ранее действовавших норм СНиП II-А.5-62 п. 4.6, п. 4.10)</p>	01.11.2022	
7.	<p>Направление открывания двери из помещения кухни по техническому паспорту БТИ №117300 от 06.09.2006г. №19 выполнить в противоположную сторону для предотвращения двустороннего открывания дверей в коридор, и сужения его ширины равной менее 1 метра с вычетом ширины дверного полотна.</p> <p><i>Выполнить изменение открывания двери из помещения кухни по техническому паспорту</i></p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.,2,3,4 ст.4, ч.2, ст. 53, ст. 89, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.1 ст.46, СП 1.13130.2020 п.5.1.3, п. 5.2.4 (требования ранее действовавших норм СНиП II-А.5-62 п. 4.6, п. 4.10)</p>	01.11.2022	

БТИ №117300 от 06.09.2006г. №19 в противоположную сторону.			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации с государственным контроле (надзоре) порядке.

И.О. ответственно Мухомидинов Ю.Э.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Коликова К.В.
(подпись)

Инспектор ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району «МО г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
лейтенант внутренней службы

Коликова К.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2D7492705D204DEEA74A3DA7F701D1785E0

Владелец: Коликова Ксения Витальевна

Действителен с 27.07.2021 по 27.10.2022

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Безрукова Марина Александровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022