

Россия
 Департамент образования
 Администрации г.Екатеринбурга
 Муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение – детский сад
 компенсирующего вида № 244
 620098, г. Екатеринбург, ул.Коммунистическая, 6 а
 ИНН 6663063905 / КПП 667301001
 ОГРН 1026605615618
 в ГРКЦ Банка России
 по Свердловской области
 тел./факс: 320-70-72
 № 9 от 20.01.2022г.

**ОТЧЕТ
 ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
 ТРЕБОВАНИЙ НА ПРЕДПИСАНИЕ № 66-10-12/14 -118969-2021 от 24.11.2021 года**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения –
 детского сада компенсирующего вида № 244**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад компенсирующего вида № 244 (в дальнейшем именуемое МБДОУ), рассмотрев предписание специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга Михайловой Л.М., информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

В МБДОУ проведена следующая работа:

**ПРЕДПИСАНИЕ
 об устранении выявленных нарушений
 санитарно-эпидемиологических требований**

от 24.11.2021

№ 66-10-12/14 – 118969-2021

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	Спортивную площадку на территории детского сада оборудовать полимерным или натуральным покрытием.	СП 2.4.3648-20 ФЗ № 52	01.12.2022	По мере поступления финансирования
2.	Принять меры по демонтажу или ремонту постройки литер Б, на территории детского сада.	СП 2.4.3648-20 ФЗ № 52	01.12.2022	По мере поступления финансирования
3.	В туалетных подготовительной и старших групп № 1 и № 2 кабинки оборудовать дверцами	СП 2.4.3648-20 ФЗ № 52	01.12.2022	По мере поступления финансирования
4.	Устранить дефекты пола в гардеробной группы № 2, в прачечной.	СП 2.4.3648-20 ФЗ № 52	01.12.2022	По мере поступления

				финансировани я
5.	Провести ремонтные работы по устранению дефектов поверхностей на стенах и потолке в групповых № 2, " 1, № 3, № 4, в медицинском блоке на стене по периметру окна, в прачечной	СП 2.4.3648-20 ФЗ № 52	01.12.2022	По мере финансирования (В групповых дефекты будут устранены своими силами)
6.	Оборудовать систему освещения в игровой группы № 1, во всех спальнях, в туалетных групп № 1,2,3 - потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белые, тепло-белый, естественно-белый. Провести соответствующие мероприятия по приведению уровней коэффициента пульсации в игровой группы №2, общую освещенность в игровой группы № 1, игровой группы № 2.	СП 2.4.3648-20 ФЗ № 52	01.06.2022	По мере поступления финансирования
7.	На территории детского сада оборудовать место для хранения колясок, велосипедов, санок.	СП 2.4.3648-20 ФЗ № 52	01.06.2022	По мере поступления финансирования
8.	В группах № 2 и № 4 обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви всех детей.	СП 2.4.3648-20 ФЗ № 52	01.06.2022	Вопрос о просушивании одежды и обуви рассмотрен, все родители (законные представители) уведомлены под подпись

Заведующий



М.А.Безрукова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Безрукова Марина Александровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022